



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00436



Серия ВУ № 0031469

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации от 24.07.2009 № ВУ/112 033.01, место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а, тел. +375 17 399 92 85, +375 17 374 18 81, адрес электронной почты: gcce@mchs.gov.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НПП ЛИМЕН», зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 691324278, место нахождения: Республика Беларусь, 223417, Минская обл., Узденский р-н, аг. Озеро, пер. Институтский, 2, место осуществления деятельности: Республика Беларусь, 220099, г. Минск, ул. Казинца, 11А, офис 801Б, телефон: +375 17 516 66 15, адрес электронной почты: info@limen.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НПП ЛИМЕН», место нахождения: Республика Беларусь, 223417, Минская обл., Узденский р-н, аг. Озеро, пер. Институтский, 2, место осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 223017, Минский р-н, пос. Гатово, территория МКПО.

ПРОДУКЦИЯ Состав огнезащитный «АгниТерм М», ТУ РБ 100137135.001-2002 «Состав огнезащитный «АгниТерм М» (составляющие огнезащитного покрытия для стальных конструкций и группы огнезащитной эффективности согласно приложению 1 на бланках серии ВУ № 0026177, ВУ № 0026178), серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824997000.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета о проверке производства от 02.07.2020, подписанного экспертами-аудиторами Мурзицем Олегом Геннадьевичем, Кузьминовым Дмитрием Игоревичем, органа по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, аттестат аккредитации № ВУ/112 033.01; протоколов испытаний испытательного центра учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042, №№ 04-52/900П – 04-52/904П от 03.08.2020; 04-52/1551П, 04-52/1552П от 16.11.2020; №№ 04-52/1651П, 04-52/1652П от 24.12.2021; №№ 04-52/811П, 04-52/812П от 03.10.2022; протокола испытаний испытательной лаборатории научно-испытательного центра пожарной безопасности ФГБУ ВНИИПО МЧС России, аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН.02, № 1123-3.2-ОС-2021 от 30.08.2021.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Примененные стандарты: СТБ 11.03.02-2010 «Система стандартов пожарной безопасности. Средства огнезащитные. Общие технические требования и методы испытаний» пункт 5.4 таблица 1 (пункты 1, 3, 4) (состав сохраняет огнезащитную эффективность в течение 25 лет при использовании огнезащитных конструкций в неотапливаемых помещениях, где отсутствует воздействие химически агрессивных сред; состав с покровным лаком сохраняет огнезащитную эффективность в течение 5 лет в местах, где воздействуют климатические факторы, но отсутствует воздействие химически агрессивных сред); ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Методы определения огнезащитной эффективности» п.п. 3.4, 6.1. Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00230 от 15.11.2022.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.07.2025 ПО 01.12.2025 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации



Мальникова Марина Сергеевна

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Выпряхкина Дарья Борисовна

РБТ «Содружество независимых типографий» им. А.Т. Непомнящих» экз. 4674 2021 г. 10000

Приложение № 1

к сертификату соответствия № **ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00436** от **14.07.2025**
Листов 2 Лист 1

№ п/п	Составляющие и параметры огнезащитного покрытия ^{1,4}	Группа огнезащитной эффективности ³
1	- грунтовка «ГФ-021», ГОСТ 25129-82, толщиной сухого слоя не более 0,05 мм; - состав огнезащитный «АгниТерм М» толщиной сухого слоя не менее ² 0,130 мм	7 (не менее 15 мин)
2	- грунтовка «ГФ-021», ГОСТ 25129-82, толщиной сухого слоя не более 0,05 мм; - состав огнезащитный «АгниТерм М» толщиной сухого слоя не менее ² 0,310 мм	6 (не менее 30 мин)
3	- грунтовка «ГФ-021», ГОСТ 25129-82, толщиной сухого слоя не более 0,05 мм; - состав огнезащитный «АгниТерм М» толщиной сухого слоя не менее ² 0,611 мм	5 (не менее 45 мин)
4	- грунтовка «ГФ-021», ГОСТ 25129-82, толщиной сухого слоя не более 0,05 мм; - состав огнезащитный «АгниТерм М» толщиной сухого слоя не менее ² 0,863 мм	4 (не менее 60 мин)

Всего 4 (четыре) позиции.

Примечание:

1. Допускается применение на огнезащитном покрытии покровного лака «АгниТерм ЛР» (ТУ РБ 100137135.004-2002 «Лаки покровные «АгниТерм») с толщиной сухого слоя не более 0,100 мм.

2. Максимально допустимая толщина сухого слоя огнезащитного покрытия ограничивается изготовителем и должна содержаться в технической документации на продукцию.

3. При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20 по ГОСТ 8239-89 (приведенная толщина металла 3,394 мм).

4. Нанесение, условия и срок эксплуатации огнезащитного покрытия, условия транспортирования и хранения состава огнезащитного «АгниТерм М» согласно технологическому регламенту ТРн 100137135.001-2002 с изменением № 13 от 17.06.2025.

5. В соответствии с п. 6.5.2.16 примененного стандарта СТБ 11.03.02-2010 допускается применение огнезащитного состава на следующих защитных покрытиях:

5.1. грунт-эмаль «PRODECOR 1201» (ТУ 20.30.12-079-49404743-2020) с толщиной сухого слоя не более 0,083 мм;

5.2. грунтовка «ЭП-045» (ТУ ВУ 500021625.106-2005) с отвердителем Э-45 (ТУ ВУ 500021625.106-2005) с толщиной сухого слоя не более 0,048 мм + эмаль «ЭП – 1236» (ТУ ВУ 101307510.024-2008) с отвердителем №1 (ТУ ВУ 101307510.031-2008) с толщиной сухого слоя не более 0,089 мм;

5.3. грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) с толщиной сухого слоя не более 0,048 мм + эмаль ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) с толщиной сухого слоя не более 0,047 мм;

5.4. грунт-эмаль АС-1607 «Рем-Люкс» (ТУ ВУ 101558453.017-2021) с толщиной сухого слоя не более 0,086 мм;

5.5. грунтовка ХС-059 (ГОСТ 23494-79) с отвердителем №3 (ТУ 6-10-1091-76) с толщиной сухого слоя не более 0,05 мм;

5.6. грунтовка «Фарбакоут ЭП-045» (ТУ ВУ 691554141.012-2017) с отвердителем Ф-45 (ТУ ВУ 691554141.013-2017) с толщиной сухого слоя не более 0,09 мм;

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Мельникова Марина Сергеевна

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Выпрямкина Дарья Борисовна



Серия ВУ № **0026177**

Приложение №

1

к сертификату соответствия №

ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00436 от 14.07.2025

Листов 2

Лист 2

5.7. грунтовка ГФ-021 LIDA (ГОСТ 25129-82) с толщиной сухого слоя не более 0,101 мм;
5.8. двухкомпонентное эпоксидное покрытие т.м. CIN: C-POX PRIMER ZP205 FD (основа) и C-POX S199 FD (отвердитель) с толщиной сухого слоя не более 0,082 мм;
5.9. двухкомпонентной эпоксидный грунт SigmaFast 278 (арт. 00323232 (отвердитель) и арт.00437800 (основа)) с толщиной сухого слоя не более 0,231 мм;
5.10. грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) с толщиной сухого слоя не более 0,039 мм + эмаль ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) с толщиной сухого слоя не более 0,040 мм + грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) с толщиной сухого слоя не более 0,039 мм.

Основание: протоколы испытаний ИЦ «НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси» (№ ВУ/112 1.0042) №№ 04-52/1787П, 04-52/1788П от 28.12.2020, 04-52/645П, 04-52/646П от 03.06.2021, 04-52/1641П, 04-52/1642П от 22.12.2021, 04-52/946П, 04-52/947П от 23.11.2022, 04-52/572П, 04-52/573П от 30.06.2022, 04-52/1181П, 04-52/1183П от 18.10.2023, 04-52/625П, 04-52/626П от 28.07.2022, 04-52/297П, 04-52/298П, 04-52/303П, 04-52/304П от 13.03.2024, 04-52/776П, 04-52/778П от 09.06.2025.

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Мельникова Марина Сергеевна

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Выпрядкина Дарья Борисовна

